

УТВЕРЖДАЮ:
 Главный диспетчер Филиала ОАО «СО ЕЭС» Владимирское РДУ
 _____ А.А. Дзюин
 " ____ " _____ 2012 г

Сводный график ремонта ЛЭП и оборудования на январь месяц 2013 года

Наименование объекта диспетчеризации (ЛЭП, ПС, электростанция, оборудование)	Разрешенный срок ремонта			Примечания: причина отказа или сроков ремонта, с включением на ночь и т.д.	Примечания: вид ремонта аварийная готовность и т.д.	Заявленный в месячный график срок ремонта			Заявленный в годовой график срок ремонта			Выделенный в годовом графике срок ремонта		
	Кол-во дней	Начало (дата)	Оконч. (дата)			Кол-во дней	Начало (дата)	Оконч. (дата)	Кол-во дней	Начало (дата)	Оконч. (дата)	Кол-во дней	Начало (дата)	Оконч. (дата)
Филиал "Владимирэнерго"														
ПО Ковровские ЭС														
ВЛ 110 кВ Заря-Шуя -1 с отпайкой на ПС Колобово	3	9	11	Согласовано с Ивановским РДУ	Проверка эл прочности фарфор. изоляторов. Без отключения линии. С выводом АПВ.	3	9	11	3	9	11	3	9	11
ВЛ 110 кВ Муром-Навашино с отпайками	1	14	14	Согласовано Нижегородским РДУ при условии согласования Нижновэнерго	Верховой осмотр провода и троса в зажиме, А.Г.-2ч.	1	14	14	1	14	14	1	14	14
ВЛ 110 кВ Красный Октябрь-Селиваново	1	15	15		Ремонт провода с установкой бандажа, подрезка крон деревьев, валка деревьев, А.Г.-2ч.	1	15	15	1	15	15	1	15	15
ВЛ 110 кВ Илевники -Гороховец с отпайкой на ПС Чулково	1	17	17		Валка деревьев, А.Г.-2ч.	1	17	17	1	17	17	1	17	17
ВЛ 110 кВ Заря-Ковров II цепь с отпайкой на ПС Восточная	2	22	23		Замена элементов изоляции на анкер опоре, подрезка крон деревьев, валка деревьев, ремонт провода с установкой бандажа, замена элементов изоляции на промежуток опоре. С включением на ночь, А.Г.-2ч.	2	22	23	2	22	23	2	22	23
Управление "Владимирэнерго"														
Дизель генераторная установка	1	25	25		Проверка	1	25	25	нет в годовом графике					
Владимирский филиал ОАО "ТГК-6"														
Котлоагрегат ст.№4	15	28	12.02.		Текущий ремонт.	15	28	12.02.	15	28	12.02.	15	28	12.02.

Зам. главного диспетчера-начальник ОДС

Начальник СЭР

М.Г. Гусев

В.А. Фадеев